（承認願・承諾願）

令和　　年　　月　　日

試験成績表

ゼロカーボンサイコロスペーサーブロック
ウォールスペーサーブロック（ゼロカーボン対応）

殿

有限会社 北海道ウォール
www.h-wall.jp
〒069-1482　北海道夕張郡長沼町西12線南6番地
TEL（0123）88-0434　FAX（0123）88-0464

就労継続支援Ｂ型事業所
もくれん
事業者番号 0115800542

弊社が運営する授産施設に通所する利用者と共同で製品の製造をしています。
本商品は授産品です。

コンクリート強度試験成績書

北海道夕張郡長沼町西12線南6番
有限会社　北海道ウォール
TEL 0123-88-0434

令和 8年度実施

工事名称	「ゼロカーボンスペーサーブロック」 ・ウオールスペーサーブロック（ゼロカーボン対応）・ゼロカーボンサイコロスペーサーブロック ・クリップウォールスペーサー
打込箇所	

呼び方	コンクリートの種類による記号	呼び強度	スランプ	粗骨材の最大寸法による記号	セメントの種類による記号
	普通	40	18	15	N
指定事項					

採取月日	試験月日	材令（日）	番号	スランプ（cm）	空気量（%）	温度（℃）	質量（kg）	最大荷重（kN）	強度（N/mm2）	平均強度（N/mm2）	摘要
10・9	10・16	7	1	18	4.5	15	3.65	410	52.2	53.0	
			2				3.67	415	52.8		
			3				3.63	425	54.1		
10・9	10・23	14	4	18	4.5	15	3.62	446	56.8	57.2	
			5				3.62	470	59.8		
			6				3.63	432	55.0		

備考

高性能AE減水剤使用

担当者	笹浪　憲治

ウォールスペーサーブロック（ゼロカーボン対応）　参考図



規格品

W50・W60・W65・W70・W80（D10～D25）

W90・W100・W110・W120・W130・W140・W150（D10～D32）

Hokkaido wall
www.spospo.com/hw 有限会社北海道ウォール
TEL 0123-88-0434
FAX 0123-88-0464
詳しくは、ホームページをご覧下さい。 http://www.h-wall.jp/
e-mail info@h-wall.jp

ゼロカーボンサイコロ コンクリートブロック

サイズ表	（A × B × C）
イメージ画像 	40 × 50 × 60
	45 × 45 × 45
	50 × 50 × 50
	55 × 55 × 55
	60 × 60 × 60
	65 × 65 × 65
	70 × 70 × 80
	70 × 80 × 90
	70 × 70 × 100
	70 × 70 × 110
	70 × 70 × 120
	100 × 100 × 130
	100 × 100 × 140
	100 × 100 × 150
	100 × 100 × 160
	100 × 100 × 170
	100 × 100 × 180
	100 × 100 × 190
	100 × 100 × 200

コンクリート強度 40N/mm^{2}以上
＊別紙試験成績表参照