

# コンクリート強度試験成績書

北海道夕張郡長沼町西12線南6番  
有限会社 北海道ウォール  
TEL 0123-88-0434

令和2年度実施

工事 名称	ウォールスペーサーブロック/SSスペーサー
----------	-----------------------

打込箇所	
------	--

呼び方	コンクリートの種類による記号	呼び強度	スランプ	粗骨材の最大寸法による記号	セメントの種類による記号
	普通	40	18	15	N

指定 事項	
----------	--

採取 月日	試験 月日	材令 (日)	番号	スランプ (cm)	空気量 (%)	温度 (°C)	質量 (kg)	最大荷重 (kN)	強度 (N/mm <sup>2</sup> )	平均強度 (N/mm <sup>2</sup> )	摘要
10	10	7	1	18	4.5	16	3.57	298	37.9	37.9	
・	・		2				3.59	298	37.9		
22	29		3				3.59	298	37.9		
10	11	14	4	18	4.5	16	3.58	368	46.9	45.2	
・	・		5				3.59	328	41.8		
22	6		6				3.56	368	46.9		

## 備考

高性能AE減水剤使用

担当者

笹浪 憲治