

# コンクリート強度試験成績書

北海道夕張郡長沼町西12線南6番  
**有限会社 北海道ウォール**  
 TEL 0123-88-0434

令和 6年度実施

<b>工事名称</b>	「ゼロカーボンスペーサーブロック」 ・ウォールスペーサーブロック(ゼロカーボン対応)・ゼロカーボンサイコロスペーサーブロック ・クリップウォールスペーサー
-------------	---

打込箇所	
------	--

<b>呼び方</b>	コンクリートの種類による記号	呼び強度	スランプ	粗骨材の最大寸法による記号	セメントの種類による記号
	普通	40	18	15	N

指定事項	
------	--

採取月日	試験月日	材令(日)	番号	スランプ(cm)	空気量(%)	温度(°C)	質量(kg)	最大荷重(kN)	強度(N/mm <sup>2</sup> )	平均強度(N/mm <sup>2</sup> )	摘要
10 ・ 2	10 ・ 9	7	1	18	4.5	20	3.65	358	45.6	44.3	
			2				3.64	337	42.9		
			3				3.68	348	44.3		
10 ・ 2	10 ・ 16	14	4	18	4.5	20	3.63	405	51.6	50.4	
			5				3.63	395	50.3		
			6				3.63	388	49.4		

**備考**

高性能AE減水剤使用

担当者	笹浪 憲治
-----	-------