

(承認 ・ 承諾)

年 月 日

試験成績表 概要図

ゼロカーボンスペーサーブロック
(ウォールクリップスペーサー・サイコロスペーサーブロック)

殿



有限
会社

北海道ウォール

〒069-1482 北海道夕張郡長沼等西12線南6番地559

TEL 0123-88-0434 FAX 0123-88-0464



就労継続支援B型事業所

もくれん


事業者番号 0115800542

障がいのある方が、生産活動に参加して製造している授産品となります。

ゼロカーボンスペーサーブロック


概 要 図

クリップウォールスペーサー
鉄筋D10取付用 かぶり 50mm 64個



サイコロスペーサーブロック

W × B × H
50 × 50 × 50 33個



製品1個製造時に二酸化炭素排出を約40 g 削減しています。

コンクリート強度試験成績書

北海道夕張郡長沼町西12線南6番

有限会社 北海道ウォール

TEL 0123-88-0434

令和 7年度実施

工事名称		「ゼロカーボンスペーサーブロック」 ・ウォールスペーサーブロック(ゼロカーボン対応)・ゼロカーボンサイコロスペーサーブロック ・クリップウォールスペーサー									
打込箇所											
呼び方		コンクリートの種類による記号	呼び強度	スランプ	粗骨材の最大寸法による記号	セメントの種類による記号					
		普通	40	18	15	N					
指定事項											
採取月日	試験月日	材令(日)	番号	スランプ(cm)	空気量(%)	温度(℃)	質量(kg)	最大荷重(kN)	強度(N/mm²)	平均強度(N/mm²)	摘要
4 ・ 17	4 ・ 24	7	1	18	4.5	15	3.63	330	42.0	42.2	
			2				3.65	328	41.8		
			3				3.64	337	42.9		
4 ・ 17	5 ・ 1	14	4	18	4.5	15	3.62	426	54.2	53.5	
			5				3.62	416	53.0		
			6				3.59	418	53.2		
備考 高性能AE減水剤使用											
								担当者	笹浪 憲治		